




久留米シティプラザ

ザ・グランドホール 舞台照明設備 舞台回路配置図 Floor

縮尺
1/120(A3)







久留米シティプラザ
Kurume City Plaza

ザ・グランドホール 舞台照明設備
FOH回路配置図2階～すのこ階


縮尺
1/150(A3)

2017.10.25 1CL unit追加
D200V並列記載






常設奥側吊りパイプへ吊りパイプを吊る場合



吊り状態でブリッジと吊りパイプとのクリアランスが狭いため、本劇場ムービング
（ROBE SPOT）よりサイズの大きい物はブリッジにあたってしまいます。

また前側の吊りパイプには常設ボーダーライトがあるためTLT舞台前振りの明かりが出にくいくらいになってしまします。（劇場断面を参照ください）


また舞台前側パイプへ吊る場合は常設ボーダーライトをばらす必要があり、ブリッジ下部と舞台前側パイプのクリアランスもかなり狭いため吊り込みはルガーフorm状にもよりますが、困難です。様々問題ができるようでしたら奥吊りパイプへの桁吊りと懸垂止めパイプをお勧めします。



久留米シティプラザ

ザ・グランドホール 舞台照明設備
ブリッジ詳細図

縮尺
1/80(A3)



久留米シティプラザ
Kurume City Plaza

ザ・グランドホール 舞台照明設備
FOH・奈落回路配置図 1F

縮尺
1/150(A3)

久留米シティプラザ【大劇場】 DMX対応表 ユニバース1

1/3 ●印はボーダーライト作業灯

●印は客席作業灯

H29.2.27 作成

DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称
1	1Br - 1	61	2Br -25	121	4S -13	181	LH下 - 1
2	【0001】 - 2	62	-26	122	【0004】 -14	182	【0008】 - 2
3	- 3	63	-27	123	-15	183	- 3
4	- 4	64	-28	124	-16	184	- 4
5	- 5	65	-29	125	1CL追加 -1	185	- 5
6	- 6	66	-30	126	【0004】 -2	186	- 6
7	- 7	67	-31	127	-3	187	- 7
8	- 8	68	-32	128	-4	188	- 8
9	- 9	69	-33	129	-5	189	- 9
10	- 10	70	-34	130	-6	190	-10
11	-11	71	-35	131	-7	191	-11
12	-12	72	-36	132	-8	192	-12
13	-13	73	3Br - 1	133	-9	193	LH上 - 1
14	-14	74	【0003】 - 2	134	-10	194	【0009】 - 2
15	-15	75	-3	135	-11	195	- 3
16	-16	76	-4	136	-12	196	- 4
17	-17	77	-5	137	PTW下 - 1	197	- 5
18	-18	78	-6	138	【0005】 - 2	198	- 6
19	-19	79	-7	139	-3	199	- 7
20	-20	80	-8	140	-4	200	- 8
21	-21	81	-9	141	PTW上 - 1	201	- 9
22	-22	82	-10	142	【0006】 - 2	202	-10
23	-23	83	-11	143	-3	203	-11
24	-24	84	-12	144	-4	204	-12
25	-25	85	-13	145	UH - 1	205	-13
26	-26	86	-14	146	【0007】 - 2	206	-14
27	-27	87	-15	147	-3	207	-15
28	-28	88	-16	148	-4	208	-16
29	-29	89	-17	149	-5	209	1Boder - 1 ●
30	-30	90	-18	150	-6	210	1Brより接続
31	-31	91	-19	151	-7	211	- 3
32	-32	92	-20	152	-8	212	- 4
33	-33	93	-21	153	-9	213	- 5 ●
34	-34	94	-22	154	-10	214	- 6
35	-35	95	-23	155	-11	215	- 7
36	-36	96	-24	156	-12	216	- 8
37	2Br - 1	97	-25	157	-13	217	2Boder - 1 ●
38	【0002】 - 2	98	-26	158	-14	218	2Brより接続
39	- 3	99	-27	159	-15	219	- 3
40	- 4	100	-28	160	-16	220	- 4
41	- 5	101	-29	161	-17	221	- 5 ●
42	- 6	102	-30	162	-18	222	- 6
43	- 7	103	-31	163	-19	223	- 7
44	- 8	104	-32	164	-20	224	- 8
45	- 9	105	-33	165	-21	225	3Boder - 1
46	-10	106	-34	166	-22	226	3Brより接続
47	-11	107	-35	167	-23	227	- 3
48	-12	108	-36	168	-24	228	- 4
49	-13	109	4S - 1	169	-25	229	- 5
50	-14	110	【0004】 - 2	170	-26	230	- 6
51	-15	111	-3	171	-27	231	- 7
52	-16	112	-4	172	-28	232	- 8
53	-17	113	-5	173	-29	233	1FR下 - 1
54	-18	114	-6	174	-30	234	【0013】 - 2
55	-19	115	-7	175	-31	235	- 3
56	-20	116	-8	176	-32	236	- 4
57	-21	117	-9	177	-33	237	- 5
58	-22	118	-10	178	-34	238	- 6
59	-23	119	-11	179	-35	239	- 7
60	-24	120	-12	180	-36	240	- 8

久留米シティプラザ【大劇場】 DMX対応表 ユニバース1

2/3 ●印はボーダーライト作業灯

●印は客席作業灯

H29.2.27 作成

DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称
241	2FR下 - 1	301	1CL -21	361	FC上 - 9	421	客SUS -1
242	[0014] - 2	302	-22	362	-10	422	客Sより接続 -2
243	- 3	303	-23	363	-11	423	-3
244	- 4	304	-24	364	-12	424	-4
245	- 5	305	-25	365	-13	425	
246	- 6	306	-26	366	-14	426	
247	- 7	307	-27	367	-15	427	
248	- 8	308	PTFT 上 -28	368	-16	428	
249	3FR下 - 1	309	2CL下 - 1	369	OC上 -17	429	
250	[0015] - 2	310	[0020] - 2	370	-18	430	
251	- 3	311	- 3	371	-19	431	
252	- 4	312	- 4	372	-20	432	
253	- 5	313	- 5	373	1Br-100V 直1	433	
254	- 6	314	- 6	374	1Brより接続 直2	434	
255	- 7	315	- 7	375	直3	435	
256	- 8	316	- 8	376	直4	436	GAL上,下 賽の子明り
257	1FR上 - 1	317	2CL上 - 9	377	2Br-100V 直1	437	[0020] 袖明り下
258	[0016] - 2	318	[0021] - 10	378	2Brより接続 直2	438	上
259	- 3	319	-11	379	直3	439	奥
260	- 4	320	-12	380	直4	440	1Br 作業灯
261	- 5	321	-13	381	3Br-100V 直1	441	2Br 作業灯
262	- 6	322	-14	382	3Brより接続 直2	442	3Br 作業灯
263	- 7	323	-15	383	直3	443	
264	- 8	324	-16	384	直4	444	バルコニー席 2F
265	2FR上 - 1	325	BAL - 1	385	PS-100V 直1	445	2.5F
266	[0017] - 2	326	[0022] - 2	386	[0025] 直2	446	3F
267	- 3	327	- 3	387	直3	447	4F
268	- 4	328	- 4	388	直4	448	5F
269	- 5	329	- 5	389	客S-100V 直1	449	2F入口UP
270	- 6	330	- 6	390	[0026] 直2	450	2.5F入口UP
271	- 7	331	- 7	391	直3	451	3F入口UP
272	- 8	332	- 8	392	直4	452	4F入口UP
273	3FR上 - 1	333	FC下 - 1	393	1Br-200V 直1	453	2F壁UP ●前-1
274	[0018] - 2	334	LHTより接続 - 2	394	1Brより接続 直2	454	前-2
275	- 3	335	- 3	395	直3	455	前-3
276	- 4	336	- 4	396	2Br-200V 直1	456	●中-1
277	- 5	337	- 5	397	2Brより接続 直2	457	中-2
278	- 6	338	- 6	398	直3	458	中-3
279	- 7	339	- 7	399	3Br-200V 直1	459	●後-1
280	- 8	340	- 8	400	3Brより接続 直2	460	後-2
281	1CLPTFTT - 1	341	- 9	401	直3	461	後-3
282	[0019] - 2	342	-10	402	PS-200V 直1	462	2.5F壁UP ●前-1
283	- 3	343	-11	403	PSより接続 直2	463	前-2
284	- 4	344	-12	404	直3	464	前-3
285	- 5	345	-13	405	客S-200V 直1	465	●中-1
286	- 6	346	-14	406	客Sより接続 直2	466	中-2
287	- 7	347	-15	407	直3	467	中-3
288	- 8	348	-16	408		468	●後-1
289	- 9	349	OCT -17	409		469	後-2
290	-10	350	-18	410		470	後-3
291	-11	351	-19	411		471	3F壁UP ●前-1
292	-12	352	-20	412		472	前-2
293	-13	353	FC上 - 1	413		473	前-3
294	-14	354	LH上より接続 - 2	414		474	●中-1
295	-15	355	- 3	415		475	中-2
296	-16	356	- 4	416		476	中-3
297	-17	357	- 5	417		477	●後-1
298	-18	358	- 6	418		478	後-2
299	-19	359	- 7	419		479	後-3
300	-20	360	- 8	420		480	4F壁UP ●前-1

DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称
481	4F壁UP 前-2						
482	前-3						
483	●中-1						
484	中-2						
485	中-3						
486	●後-1						
487	後-2						
488	後-3						
489	5F壁UP ●前-1						
490	前-2						
491	前-3						
492	●中-1						
493	中-2						
494	中-3						
495	●後-1						
496	後-2						
497	後-3						
498	客席高天 1						
499	2						
500	3						
501	4						
502	5						
503	6						
504	客席屋根 2F						
505	3F						
506	4F						
507	5F						
508	客席2F奥 6・7						
509	前室						
510	1F前室外						
511	1F前室音響前						
512	前室通路						

※ 天反・PTFTは2ユニバース

久留米シティプラザ【大劇場】

DMX対応表

ユニバース2

1/3 ●印はボーダーライト作業灯

●印は客席作業灯

H29.2.27 作成

DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称
1	天反 1	61	天反 61	121		181	
2	2	62	62	122		182	
3	3	63	63	123		183	
4	4	64	64	124		184	
5	5	65	65	125		185	
6	6	66	66	126		186	
7	7	67	67	127		187	
8	8	68	68	128		188	
9	9	69	69	129		189	
10	10	70	70	130		190	
11	11	71	71	131		191	
12	12	72	72	132		192	
13	13	73	73	133		193	
14	14	74	74	134		194	
15	15	75	75	135		195	
16	16	76	76	136		196	
17	17	77	77	137		197	
18	18	78	78	138		198	
19	19	79	79	139		199	
20	20	80	80	140		200	
21	21	81	81	141		201	
22	22	82	82	142		202	
23	23	83	83	143		203	
24	24	84	84	144		204	
25	25	85	85	145		205	
26	26	86	86	146		206	
27	27	87	87	147		207	
28	28	88	88	148		208	
29	29	89	89	149		209	
30	30	90	90	150		210	
31	31	91	91	151		211	
32	32	92	92	152		212	
33	33	93	93	153		213	
34	34	94	94	154		214	
35	35	95	95	155		215	
36	36	96	96	156		216	
37	37	97	97	157		217	
38	38	98	98	158		218	
39	39	99	99	159		219	
40	40	100	100	160		220	
41	41	101	101	161		221	
42	42	102	102	162		222	
43	43	103	103	163		223	
44	44	104	104	164		224	
45	45	105	105	165		225	
46	46	106	106	166		226	
47	47	107		167		227	
48	48	108		168		228	
49	49	109		169		229	
50	50	110		170		230	
51	51	111		171		231	
52	52	112		172		232	
53	53	113		173		233	
54	54	114		174		234	
55	55	115		175		235	
56	56	116		176		236	
57	57	117		177		237	
58	58	118		178		238	
59	59	119		179		239	
60	60	120		180		240	

久留米シティプラザ【大劇場】

DMX対応表

ユニバース2

2/3 ●印はボーダーライト作業灯

●印は客席作業灯

H29.2.27 作成

DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称
241		301		361		421	
242		302		362		422	
243		303		363		423	
244		304		364		424	
245		305		365		425	
246		306		366		426	
247		307		367		427	
248		308		368		428	
249		309		369		429	
250		310		370		430	
251		311		371		431	
252		312		372		432	
253		313		373		433	
254		314		374		434	
255		315		375		435	
256		316		376		436	
257		317		377		437	
258		318		378		438	
259		319		379		439	
260		320		380		440	
261		321		381		441	
262		322		382		442	
263		323		383		443	
264		324		384		444	
265		325		385		445	
266		326		386		446	
267		327		387		447	
268		328		388		448	
269		329		389		449	
270		330		390		450	
271		331		391		451	
272		332		392		452	
273		333		393		453	
274		334		394		454	
275		335		395		455	
276		336		396		456	
277		337		397		457	
278		338		398		458	
279		339		399		459	
280		340		400		460	
281		341		401		461	
282		342		402		462	
283		343		403		463	
284		344		404		464	
285		345		405		465	
286		346		406		466	
287		347		407		467	
288		348		408		468	
289		349		409		469	
290		350		410		470	
291		351		411		471	
292		352		412		472	
293		353		413		473	
294		354		414		474	
295		355		415		475	
296		356		416		476	
297		357		417		477	
298		358		418		478	
299		359		419		479	
300		360		420		480	

久留米シティプラザ【大劇場】 DMX対応表 ユニバース2

3 / 3 印はボーダーライト作業灯

印は客席作業灯

DMX対応表 ユニバース2

H29.2.27 作成

移動型調光器・直ボックス 設定一覧表 【ザ・グランドホール】

1 / 2

H29.2.27 作成

No.	場所	ID	Universe	DMX番号			
				1	2	3	4
1	1 Br	0001	1	1	2	3	4
2		0000	0	5	6	7	8
3		0000	0	9	10	11	12
4		0000	0	13	14	15	16
5		0000	0	17	18	19	20
6		0000	0	21	22	23	24
7		0000	0	25	26	27	28
8		0000	0	29	30	31	32
9		0000	0	33	34	35	36
10	直100V			373	374	375	376
11	直200V			393	394	395	
12	2Br	0002	1	37	38	39	40
13		0000	0	41	42	43	44
14		0000	0	45	46	47	48
15		0000	0	49	50	51	52
16		0000	0	53	54	55	56
17		0000	0	57	58	59	60
18		0000	0	61	62	63	64
19		0000	0	65	66	67	68
20		0000	0	69	70	71	72
21	直100V			377	378	379	380
22	直200V			396	397	398	
23	3Br	0003	1	73	74	75	76
24		0000	0	77	78	79	80
25		0000	0	81	82	83	84
26		0000	0	85	86	87	88
27		0000	0	89	90	91	92
28		0000	0	93	94	95	96
29		0000	0	97	98	99	100
30		0000	0	101	102	103	104
31		0000	0	105	106	107	108
32	直100V			381	382	383	384
33	直200V			399	400	401	
34	4SUS	0004	1	109	110	111	112
35		0000	0	113	114	115	116
36		0000	0	117	118	119	120
37		0000	0	121	122	123	124
38	1CL追加	0019	1	125	126	127	128
39		0000	0	129	130	131	132
40		0000	0	133	134	135	136
41	P TW下	0005	1	137	138	139	140
42	P TW上	0006	1	141	142	143	144
43	UH	0007	1	145	146	147	148
44		0000	0	149	150	151	152
45		0000	0	153	154	155	156
46		0000	0	157	158	159	160
47		0000	0	161	162	163	164
48		0000	0	165	166	167	168
49		0000	0	169	170	171	172
50		0000	0	173	174	175	176
51		0000	0	177	178	179	180
52	LH下	0008	1	181	182	183	184
53		0000	0	185	186	187	188
54		0000	0	189	190	191	192
55	LH上	0009	1	193	194	195	196
56		0000	0	197	198	199	200
57		0000	0	201	202	203	204
58		0000	0	205	206	207	208

移動型調光器・直ボックス 設定一覧表【ザ・グランドホール】

2 / 2

H29.2.27 作成

No.	場所	ID	Universe	DMX番号			
				1	2	3	4
59	1B	1SUSより接続	0	209	210	211	212
60		0000	0	213	214	215	216
61	2B	2SUSより接続	0	217	218	219	220
62		0000	0	221	222	223	224
63	3B	3SUSより接続	0	225	226	227	228
64		0000	0	229	230	231	232
65	1FR下	0013	1	233	234	235	236
66		0000	0	237	238	239	240
67	2FR下	0014	0	241	242	243	244
68		0000	0	245	246	247	248
69	3FR下	0015	0	249	250	251	252
70		0000	0	253	254	255	256
71	1FR上	0016	1	257	258	259	260
72		0000	0	261	262	263	264
73	2FR上	0017	0	265	266	267	268
74		0000	0	269	270	271	272
75	3FR上	0018	0	273	274	275	276
76		0000	0	277	278	279	280
77	1CL	0019	1	281	282	283	284
78		0000	0	285	286	287	288
79		0000	0	289	290	291	292
80		0000	0	293	294	295	296
81		0000	0	297	298	299	300
82		0000	0	301	302	303	304
83		0000	0	305	306	307	308
84	2CL下	0020	1	309	310	311	312
85		0000	0	313	314	315	316
86	2CL上	0021	1	317	318	319	320
87		0000	0	321	322	323	324
88	BAL	0022	1	325	326	327	328
89		0000	0	329	330	331	332
90	FC下	LH下より接続	0	333	334	335	336
91		0000	0	337	338	339	340
92		0000	0	341	342	343	344
93		0000	0	345	346	347	348
94		0000	0	349	350	351	352
95	FC上	LH上より接続	0	353	354	355	356
96		0000	0	357	358	359	360
97		0000	0	361	362	363	364
98		0000	0	365	366	367	368
99		0000	0	369	370	371	372
100	PS 直100V	0025	1	385	386	387	388
101	直200V	0000		402	403	404	
102	客SUS	0026	1	421	422	423	424
103	直100V	0000		389	390	391	392
104	直200V	0000		405	406	407	

・共有機材には優先順位があります。使用する際は事前に必ずお問い合わせください。その他の機材の劇場間の移動はご連絡お願いします。

・調光器について

全て移動型になってます。

トランジスタ制御の為、ミラーボール、エフェクトマシン等のモーター、LED機器等の使用は調光器が破損しますので直電源での使用をお願いします。

(白熱灯以外の使用禁止)

2Kw20Aコンセントが8口（4回路）ですが60Aプラグ入力の為、負荷容量は6Kw以下になります。

・ムービングライト等の動作不良による公演損害等のクレームには一切お答えできませんのでご承知ください。

・機材・ケーブル等の移動・復帰は利用される方にお願いします。

・アッパー・ホリゾントライ・ロア・ホリゾントライ・ボーダーライト以外のカラーフィルターは原則持ち込みをおねがいします。

久留米シティプラザ ザ・グランドホール（大劇場） 照明機材リスト 1/3

ザ・グランドホール					
常設機材	項目	型番	仕様	個数	備考（設置場所）
照明操作卓	主卓	F506 KURUME	ノンフェーダー 最大4096ch 記憶3000キー 100エフェクト サブマスター20本×100ページ JASCII対応	1	調光室（2階席センター）
	ムービングライト操作卓	ETC GIO-4K	4096出力/パラメータ 99,999/コントロールチャンネル 記憶10000キー サブマスター300	1	調光室（2階席センター）
	舞台袖照明操作卓	Smart Fade ML	DMX出力 512×2(1024) チャンネルフェーダー 24本×2ページ+24本(ムービングなどのデバイス) エンコーダー3 LCDディスプレイ2 メモリー288 シーケンス144 (12本×12ページ) シーケンステップ24 キュー1 キューステップ199 パッチ機能あり	1	舞台下手袖
アッパー・ホリゾントライ	アッパー・ホリゾント用移動型調光器 750Wハロゲン 2灯用	CD-204i-DE UH75	2kW×4回路 (MAX 6kw) インテリジェント機能 (漏電検知他付)	8	
ロア・ホリゾントライ	フロアコンセント用移動型調光器 ロア・ホリゾントライ用移動型調光器 500Wハロゲン	CD-204i-DE CD-204i-DE LH106	2kW×4回路 (MAX 6kw) インテリジェント機能 (漏電検知他付) 2kW×4回路 (MAX 6kw) インテリジェント機能 (漏電検知他付) 4色6灯	10 6 12	
可動プロセニアムタワー（上手）	移動型調光器 750W プロファイル 26°	CD-204i-DE S4-426	2kW×4回路 (MAX 6kw) インテリジェント機能 (漏電検知他付) ETC Source Four26°アイリスなし	1 8	
可動プロセニアムタワー（下手）	移動型調光器 750W プロファイル 26°	CD-204i-DE S4-426	2kW×4回路 (MAX 6kw) インテリジェント機能 (漏電検知他付) ETC Source Four26°アイリスなし	1 8	
プロセニアムサスペションライト	直コンセントボックス (100V) 直コンセントボックス (200V) サスペンションライト用移動型調光器	CR-204i-DE1 CR-203i-DE2 CD-204i-DE	C型20Aコンセント×8個付 (MAX 6kw) (直4回路、MCCB、100V) D型20Aコンセント×6個付 (MAX 12kw) (直3回路、MCCB、200V) 2kW×4回路 (MAX 6kw) インテリジェント機能 (漏電検知他付))	2 1 1	
第1ブリッジ	ボーダーライト用移動型調光器 サスペンションライト用移動型調光器 直コンセントボックス (100V) 直コンセントボックス (200V) 100Wハロゲン×12灯 4色配線 1Kwハロゲン 平凸レンズ 1Kwハロゲン フレネルレンズ 750W プロファイル 26°	CD-204i-DE CD-204i-DE CR-204i-DE1 CR-204i-DE2 SU-124 CX-8M II FX-8M II S4-426	2kW×4回路 (MAX 6kw) インテリジェント機能 (漏電検知他付)) 2kW×4回路 (MAX 6kw) インテリジェント機能 (漏電検知他付) C型20Aコンセント×8個付 (MAX 6kw) (直4回路、MCCB、100V) D型20Aコンセント×6個付 (MAX 12kw) (直3回路、MCCB、200V) 9 16 16 8	2 9 1 1 9 16 16 8	
第2ブリッジ	ボーダーライト用移動型調光器 サスペンションライト用移動型調光器 直コンセントボックス (100V) 直コンセントボックス (200V) 100Wハロゲン×12灯 4色配線 1Kwハロゲン 平凸レンズ 1Kwハロゲン フレネルレンズ 750W プロファイル 26°	CD-204i-DE CD-204i-DE CR-204i-DE1 CR-204i-DE2 SU-124 CX-8M II FX-8M II S4-426	2kW×4回路 (MAX 6kw) インテリジェント機能 (漏電検知他付)) 2kW×4回路 (MAX 6kw) インテリジェント機能 (漏電検知他付) C型20Aコンセント×8個付 (MAX 6kw) (直4回路、MCCB、100V) D型20Aコンセント×6個付 (MAX 12kw) (直3回路、MCCB、200V) 9 16 16 8	2 9 1 1 9 16 16 8	
第3ブリッジ	ボーダーライト用移動型調光器 サスペンションライト用移動型調光器 直コンセントボックス (100V) 直コンセントボックス (200V) 100Wハロゲン×12灯 4色配線 1Kwハロゲン 平凸レンズ 1Kwハロゲン フレネルレンズ 750W プロファイル 26°	CD-204i-DE CD-204i-DE CR-204i-DE1 CR-204i-DE2 SU-124 CX-8M II FX-8M II S4-426	2kW×4回路 (MAX 6kw) インテリジェント機能 (漏電検知他付)) 2kW×4回路 (MAX 6kw) インテリジェント機能 (漏電検知他付) C型20Aコンセント×8個付 (MAX 6kw) (直4回路、MCCB、100V) D型20Aコンセント×6個付 (MAX 12kw) (直3回路、MCCB、200V) 9 16 16 8	2 9 1 1 9 16 16 8	
第4サス	サスペンションライト用移動型調光器 1Kwハロゲン フレネルレンズ	CD-204i-DE FX-8M II	2kW×4回路 (MAX 6kw) インテリジェント機能 (漏電検知他付))	4 16	

久留米シティプラザ ザ・グランドホール（大劇場） 照明機材リスト 2/3

ザ・グランドホール

常設機材	項目	型番	仕様	個数	備考（設置場所）
客席サスペションライト	直コンセントボックス（100V）	CR-204i-DE1	C型20Aコンセント×8個付 (MAX 6kw) (直4回路、MCCB、100V)	1	
	直コンセントボックス（200V）	CR-204i-DE2	D型20Aコンセント×6個付 (MAX 12kw) (直3回路、MCCB、200V)	1	
	サスペションライト用移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路 (MAX 6kw) インテリジェント機能 (漏電検知他付)	1	
	750W プロファイルムービング	AutoYoke for S4 Ellipsoidal	ETC SourceFour14° Pan,Tilt,Iris,Focus制御機能付	1	
第1フロントサイドライト（上手）	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路 (MAX 6kw) インテリジェント機能 (漏電検知他付)	2	
	1Kwハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		4	
	750W プロファイル 26°	S4-426	ETC Source Four26°アイリス入り	8	
第1フロントサイドライト（下手）	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路 (MAX 6kw) インテリジェント機能 (漏電検知他付)	2	
	1Kwハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		4	
	750W プロファイル 26°	S4-426	ETC Source Four26°アイリス入り	8	
第2フロントサイドライト（上手）	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路 (MAX 6kw) インテリジェント機能 (漏電検知他付)	2	
	1Kwハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		8	
	750W プロファイル 26°	S4-426	ETC Source Four26°アイリス入り	4	
第2フロントサイドライト（下手）	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路 (MAX 6kw) インテリジェント機能 (漏電検知他付)	2	
	1Kwハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		8	
	750W プロファイル 26°	S4-426	ETC Source Four26°アイリス入り	4	
第3フロントサイドライト（上手）	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路 (MAX 6kw) インテリジェント機能 (漏電検知他付)	2	
	1Kwハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		4	
	750W プロファイル 26°	S4-426	ETC Source Four19°アイリス入り	8	
第3フロントサイドライト（下手）	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路 (MAX 6kw) インテリジェント機能 (漏電検知他付)	2	
	1Kwハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II		4	
	750W プロファイル 19°	S4-426	ETC Source Four19°アイリス入り	8	
第1シーリングライト	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路 (MAX 6kw) インテリジェント機能 (漏電検知他付)	10	
	1.5Kwハロゲン 平凸レンズ	CX-8L II		28	
	750W プロファイル 14°	S4-414	ETC Source Four14°アイリス入り	16	
	750W プロファイルムービング	AutoYoke for S4 Ellipsoidal	ETC SourceFour14° Pan,Tilt,Iris,Focus制御機能付	2	
第2シーリングライト	移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路 (MAX 6kw) インテリジェント機能 (漏電検知他付)	4	
	750W プロファイル 10°	S4-410	ETC Source Four10°アイリス入り	24	
第3パレコニーコンセント	パレコニースポットライト用移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路 (MAX 6kw) インテリジェント機能 (漏電検知他付)	2	
	750W プロファイル 19°	S4-419	ETC Source Four19°アイリス入り	12	
ピнулーム	2Kwクセノンビン	SUPERSOL-2009SR/e		4	5階ピнулーム



久留米シティプラザ
〒830-0031
福岡県久留米市六ツ門町8-1
TEL 0942-36-3085(舞台技術課直通)
FAX 0942-36-3087

久留米シティプラザ ザ・グランドホール（大劇場） 照明機材リスト 3/3

ザ・グランドホール					
移動機材	項目	型番	仕様	個数	備考（設置場所）
平凸	500Wハロゲン 平凸	CS-6		20	大劇場上手倉庫
	1Kwハロゲン 平凸	CX-8M II		40	スタンド付き上下各10台,上手倉庫20台
	1.5kwハロゲン 平凸	CX-8L II		8	大劇場上手倉庫
フレネル	500wハロゲン フレネル	FX-6		12	大劇場上手倉庫
	1.5kwハロゲン フレネル	FX-8 II		30	大劇場上手倉庫
プロファイルスポット	750W プロファイル 36°	S4-436	ETC Source Four36°	20	ステージ上手
	750W プロファイル 26°	S4-426	ETC Source Four26°	20	ステージ上手
	750W プロファイル 19°	S4-419	ETC Source Four19°	20	ステージ上手
プロファイル用 アクセサリー	ソースフォー用アイリス	S4-IS		60	照明準備室
	ソースフォー用ゴボホルダー（メタル用）	CITY400PHB		200	照明準備室
	ソースフォー用ゴボホルダー（ガラス用）	KPS-NH03R		40	照明準備室
	ソースフォー用ゴボ（メタル）	REG-B		200	照明準備室
	ソースフォー用ゴボ（ガラス）	GLASS-B		40	照明準備室
	フルトッパーハット	TMB-PRX6TH3		40	大劇場舞台奥通路
	ハーフトッパーハット	TMB-PRX6HH3		40	大劇場舞台奥通路
	ゴボローティーター	RTR203/V	(共有機材)	4	大劇場舞台奥通路
	同バーサブライ	DMX-MK4	(共有機材)	2	大劇場舞台奥通路
	フィルムマシン	SX4 LOOP Tray	GAM社製（専用フィルム5種付）DMX制御 (共有機材)	4	大劇場舞台奥通路
	ディスクマシン	SX4 DISC Tray	GAM社製（専用フィルム5種付）DMX制御 (共有機材)	4	大劇場舞台奥通路
	レンズチューブ 14°	S4-414	ETC Source Four14°	4	大劇場舞台奥通路
	レンズチューブ 19°	S4-419	ETC Source Four19°	4	大劇場舞台奥通路
	レンズチューブ 26°	S4-426	ETC Source Four26°	20	大劇場舞台奥通路
	レンズチューブ 36°	S4-436	ETC Source Four36°	20	大劇場舞台奥通路
	レンズチューブ 50°	S4-450	ETC Source Four50°	4	*グランド常設使用
	レンズチューブ 70°	S4-470	ETC Source Four70°	4	大劇場舞台奥通路
	レンズチューブ 90°	S4-490	ETC Source Four90°	4	大劇場舞台奥通路
PAR	PAR64 1kwナロー	PL-64/1N	松村電機	40	大劇場舞台奥通路
	PAR64 1kwミディアム	PL-64/1M	松村電機	20	大劇場舞台奥通路
	PAR64 500wベリーナロー	PL-64/5VN	松村電機	20	大劇場舞台奥通路
	PAR16 65w	PAR-G-16		20	大劇場舞台奥通路
ムービングライト	プロファイルスポットライト	ROBIN DL4S Profile	100V,200V対応 (共有機材)	18	大劇場下手通路
	ウォッシュライト	ROBIN 600LED Wash	100V,200V対応 (共有機材)	18	大劇場下手通路
ストロボ	ATOMIC3000	ATOMIC3000 DMX	200V専用 (共有機材)	2	大劇場舞台奥通路
ストリップライト	85w ハロゲン×8灯		L=1,2m 2色配列 黒色 ダボ付き	12	奈落
	85w ハロゲン×12灯		L=1,8m 3色配列 黒色 ダボ付き	12	奈落
	85w ハロゲン×12灯		L=1,8m 2色配列 黒色 ダボ付き	8	奈落
	750w ハロゲン フラッドライト	UH75	2灯用	12	大劇場上手倉庫
	65w ハロゲン×12灯 花道用		L=1,8m 2色配列 白色 ダボなし（花道用）	6	奈落
スモークマシン	MDG atmosphere APS		DMX制御付き (共有機材)	2	大劇場舞台奥通路
	rosco 1700		DMX制御付き (共有機材)	1	大劇場舞台奥通路
ミラーボール	吊りタイプ	MB-600-R	φ600 (共有機材)	1	大劇場舞台奥通路
	置きタイプ	MB-240×400R	φ240 棚円型 (共有機材)	1	大劇場舞台奥通路
フィルターホルダー	6inch シート		195mm×195mm		照明準備室
	8inch シート		245mm×245mm		照明準備室
	UH用 スティール製		235mm×285mm		照明準備室
	LH用 スティール製		235mm×285mm		照明準備室
	ポーダー,花道フット用		144mm×144mm		照明準備室
	ETC 10°用 紙シート		298mm×298mm	30	照明準備室
	ETC 10°用 鉄シート		305mm×305mm	24	照明準備室
	ETC 14°用 鉄シート		ETC Source Four 14°,70°,90°用 190mm×190mm	36	照明準備室
	4,5inch紙シート		ETC Source Four 19°～50° 158mm×158mm	300	照明準備室
ケーブル類	C型20Aシングルケーブル		1m 2m 5m 10m 20m	40 60 40 20 10	ステージ上手
	C型60Aシングルケーブル		2m 5m 10m 15m	20 20 10 10	ステージ上手
	D型20Aシングルケーブル		2m 5m	20 20	ステージ上手
	平行15A 4個口テーブルタップ		5m	20	ステージ上手
	分岐コード C型20A 2又			50	ステージ上手
	変換コード C型20A-平行			20	ステージ上手
	DMX信号ケーブル (XLR 5Pコネクタ付)		3m 5m 10m 20m	24 24 12 12	大劇場舞台奥通路
	イーサネットケーブル		3m 5m 10m 20m	24 24 12 12	大劇場舞台奥通路
	20c-4chマルチケーブル		10m 15m	10 10	大劇場舞台奥通路
調光器	・移動型調光器	CD-204i-DE	2kW×4回路 (MAX 6kW) インテリジェント機能（漏電検知付）	11	大劇場上手倉庫 *内2台GALで使用（袖明り）
アクセサリー類	ブームスタンド	SB-35	松村電機	8	ステージ上手
	丸台スタンド	SP-2	松村電機	24	ステージ上・下各12台
	キャスター付きスタンド	SB-3N	松村電機	16	大劇場上手倉庫
	ロースタンド	SP-2-S	松村電機	12	大劇場上手倉庫
	ハイスタンド	SB-5	松村電機	8	ステージ上手
	丸台ベース	SR	松村電機	30	大劇場舞台奥通路
	二連アーム	SA	松村電機	10	大劇場上手倉庫
	バンドA8inch	BD-8	松村電機 落下防止ワイヤー付	30	大劇場上手倉庫
	金属操作棒	MCB-L	松村電機3411mm~7000mm	2	ステージ上手

久留米シティプラザ ザ・グランドホール（大劇場） 灯体総数/基本セット内訳

ザ・グランドホール

項目	型番	仕様	個数	備考（設置場所）
ザ・グランドホール 灯体総数	1Kwハロゲン 平凸レンズ	CX-8M II	120	* 内32台FRで使用
	1.5Kwハロゲン 平凸レンズ	CX-8L II	36	* 内28台1CLで使用
	500Wハロゲン 平凸レンズ	CS-6	20	
	1.5Kwハロゲン フレネルレンズ	FX-8 II	30	
	1Kwハロゲン フレネルレンズ	FX-8 II	64	
	500wハロゲン フレネルレンズ	FS-6	12	
	source-4 750w 10°	S4-410	24	全て2CLで使用
	source-4 750w 14°	S4-414	16	全て1CLで使用
	source-4 750w 19°	S4-419	48	* 内16台3FR・12台3BAL 10台50°へ変更
	source-4 750w 26°	S4-426	84	* 内16台プロセタワー・ 24台FR・24台1-sus
	source-4 750w 36°	S4-436	20	
	source-4 750w 50°	S4-450	10	
	PAR64 5VN	PL-64/5VN	20	
	PAR64 1N	PL-64/1N	40	
	PAR64 1M	PL-64/1M	20	
	PAR16 65w	PAR-G-16	20	平行プラグ使用 バンドア・クリップ付
	85w ハロゲン×8灯 3色配列		12	L=1,2m 2色配列 黒色 ダボ付き
	85w ハロゲン×12灯 3色配列		12	L=1,8m 3色配列 黒色 ダボ付き
	85w ハロゲン×12灯 2色配列		8	L=1,8m 2色配列 黒色 ダボ付き
	750w ハロゲン フラッドライト 2灯用	UH75	44	2灯用
	65w ハロゲン×12灯 2色配列		6	L=1,8m 2色配列 白色 ダボなし（花道用）
	LED プロファイルスポット	Robin DL-4-S Profile	18	(共有機材)
	LED ウォッシュスポット	Robin 600LED wash	18	(共有機材)
	moving source4 750w 14°	AutoYoke Ellipsoidal	3	ETC SourceFour14° Pan,Tilt,Iris,Focus制御機能付 2台1CL・1台客sus
	ATOMIC3000	ATOMIC3000 DMX	2	200V専用 (共有機材)

照明基本セットA（使用例：講演会等）

ボーダーライト1.2.3 (100wハロゲン12灯4色×各9台)	27台
第1シーリングスポットライト (1.5kwトツレンズスポットライト)	8台
第2シーリングスポットライト (750wエリプソイダルスポットライト)	8台
フロントライト1 (1kwトツレンズスポットライト×上下各4台)	8台
フロントライト2 (1kwトツレンズスポットライト×上下各4台)	8台
フロントライト3 (1kwトツレンズスポットライト×上下各4台)	8台

照明基本セットB（使用例：舞踊・コンサート・演劇等）

アッパーホリゾントライト (750wフラッドライト2灯×32台)	1式
ロアーホリゾントライト (500wハロゲン6灯4色×14台)	1式
ボーダーライト1.2.3 (100wハロゲン12灯4色×各9台)	1式
第1~3ブリッジ (1kwトツレンズスポットライト×各16台、 1kwフレネルレンズスポットライト×各16台、750wエリプソイダルスポットライト×各8台)	1式
第4サス (1kwフレネルレンズスポットライト)	16台
バレコニーライト (750wエリプソイダルスポットライト)	12台
第1シーリングスポットライト (1.5kwトツレンズスポットライト×16台、750wエリプソイダルスポットライト×19台)	35台
第2シーリングスポットライト (750wエリプソイダルスポットライト)	24台
フロントライト1 (1kwトツレンズスポットライト×上下各4台、750wエリプソイダルスポットライト上下各8台)	24台
フロントライト2 (1kwトツレンズスポットライト×上下各8台、750wエリプソイダルスポットライト上下各4台)	24台
フロントライト3 (1kwトツレンズスポットライト×上下各4台、750wエリプソイダルスポットライト上下各8台)	24台

照明基本セットC（使用例：反響板大編成時）

大規模反響板内照明	1式
バレコニーライト (750wエリプソイダルスポットライト)	12台
第1シーリングスポットライト (1.5kwトツレンズスポットライト×16台、 750wエリプソイダルスポットライト×19台)	35台
第2シーリングスポットライト	24台
フロントライト1 (1kwトツレンズスポットライト×上下各4台、 750wエリプソイダルスポットライト上下各8台)	24台
フロントライト2 (1kwトツレンズスポットライト×上下各8台、 750wエリプソイダルスポットライト上下各4台)	24台
フロントライト3 (1kwトツレンズスポットライト×上下各4台、 750wエリプソイダルスポットライト上下各8台)	24台